PAWILON D
ZL III Qd do 500 MJ/m²

PAWILON B Qd do 500 MJ/m²

PAWILON A Qd do 500 MJ/m²

SKALA 1 : 500

PARTER

PAWILON E
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY 13 ł.
ZL II Qd do 500 MJ/m²

ŁĄCZNIK F

ŁĄCZNIK G

PAWILON H
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
41 ł. ZL II Qd do 500 MJ/m²

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA

DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ ZL III

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO – ZAKAŹNY 22 Ł. ZL II

SZPITALNA ZL III

APTEKA

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

STACJA DIALIZ 16 ł.
ZL II Qd do 500 MJ/m²

DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

PRZEJAZD

PRZEJAZD

S O R

SEKCJA DOKUMENTACJI I REJESTRACJI CHORYCH

PAWILON C ZL III Qd do 500 MJ/m²

LEGENDA

- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY 52
- ZAWÓR HYDRANTOWY 52
- GAŚNICA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- KUREK GŁÓWNY INSTALACJI PODTLENKU AZOTU
- ZAWORY ODCINAJ. INSTALACJI GAZÓW MEDYCZ. (O_2, N_2O)
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- NOSZE EWAKUACYJNE
- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU (PERSONEL / PACJENCI)
- ODDZIELENIE P.POŻAROWE STREFY POŻAROWEJ
- TELEFON W STANIE ZAGROŻENIA
- OBSZAR DZIAŁANIA URZ. ZAPOB. ZADYMIENIU
- OBSZAR DZIAŁ. URZ. ZABEZP. PRZED ZADYM.
- WENTYLACJA GRAWIT. Z ZASTOS. SAMOCZ. URZ. ODDYM.
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ELEKTR. NA CAŁY PAW. E I B
- GŁ. WYŁĄCZ. PRĄDU NA WSZYSTKIE PAWILONY SZPITALA
- CENTRALKI POŻAROWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR.
- CENTRALKA DŹWIĘKOW. SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
- TABLICA STERUJĄCO-SYGNALIZ. URZĄDZENIA ZAPOBIEG. ZADYMIENIU KLATEK SCHOD. I SZYBU WIND.
- WŁĄCZNIKI AKTYWUJĄCE URZĄDZENIE ZABEZPIECZ. PRZED ZADYMIENIEM POZIOM. DRÓG EWAKUAC.
- DRZWI DYMOSZCZELNE

1512 1828 2501 3530 1674 2870

10366 9346 5334 1765 428 1312

1512 1828 2501 1320 660 5344 660 1703