I PIĘTRO

PAWILON D
ZL III Qd do 500 MJ/m²

PAWILON B ZL III Qd do 500 MJ/m²

PAWILON A ZL II Qd do 500 MJ/m²

SKALA 1 : 500

LEGENDA

- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY 52
- ZAWÓR HYDRANTOWY 52
- GAŚNICA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- ZAWORY ODCINAJ. INSTALACJI GAZÓW MEDYCZ. (O_2, N_2O)
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- NOSZE EWAKUACYJNE
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU (PERSONEL / PACJENCI)
- ODDZIELENIE P.POŻAROWE STREFY POŻAROWEJ
- TELEFON W STANIE ZAGROŻENIA
- OBSZAR DZIAŁANIA URZ. ZAPOB. ZADYMIENIU
- OBSZAR DZIAŁ. URZ. ZABEZP. PRZED ZADYM.
- WENTYLACJA GRAWIT. Z ZASTOS. SAMOCZ. URZ. ODDYM.
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

PAWILON E ZL II Qd do 500 MJ/m²
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 12 Ł.

PAWILON H ZL II Qd do 500 MJ/m²
ODDZIAŁ DZIECIĘCY 10 l.

ŁĄCZNIK F

ŁĄCZNIK G

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABRATOR. MIKROBIOL.

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 37 l.

IZBY PRZYJĘĆ

PRAC. ENDOSKOPOWE

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

ESTAKADA DLA KARETEK POGOTOWIA

PAWILON C ZL II Qd do 500 MJ/m²
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 13 ł.